
A VE 360
CA03


Wandaufbauten Untergeschoss



Drainagematte bestehend aus hohlraumreicher Höckerprofilbahn als Drainage- und Abstandsschicht zur Verhinderung eines Kraftschlusses sowie werkseitig aufkaschiertem Spinnfaservlies als Filterschicht. Verlegung gemäß Herstellervorgaben, vollflächig und funktionsgerecht bis in die Kiesfilterschicht unterhalb der Bodenplatte eingebunden.

Perimeterdämmung aus extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS 040 PB ds) gemäß DIN EN 13164, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,040 W/mK
mit Stufenfalz dicht gestoßen, nach Herstellervorgaben verlegt und vollflächig verklebt. Verklebung mit wasserbeständigem, bitumenfreiem Klebstoffsystem, geeignet für WU-Beton sowie Beanspruchung durch drückendes Wasser

Halbfertigteilwände Aufbau gem. TWP



Bohpfahlwand gem. Planung TWP

verlorene Schalungselemente beachten

Spritzbeton-Ausgleichsschicht zur Herstellung eines ebenen, tragfähigen Untergrunds auf der Bohrpfahlwand. Oberfläche geglättet bzw. egalisiert zur Aufnahme der nachfolgenden Abdichtungs- und Perimeterdämmungsschichten

Schutz- und Drainagematte s.o.

Perimeterdämmung aus extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten s.o.

Ortbetonwand aus wasserundurchlässigem Beton, Qualität gem. TWP

BLB NRW

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
Münster

Hohenzollernring 80
D - 48145 Münster
Telefon: +49 251 9370 - 0
Telefax: +49 251 9370 - 880
E-Mail: ms.poststelle@blb.nrw.de
Internet: www.blb.nrw.de

Planverfasser (extern):
Generalplaner:

Entwurfsverfasser (gem. §70 BauO NRW.)

Index	Änderungsbeschreibung	Datum
1	Plan erstellt	25.09.2026

Bauherr(in): Vertreten durch Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW

Nutzer / Mieter(in): Fachhochschule Münster
Hüfferstraße 27 - 48149 Münster

Projekt:
SAP-/Projekt-nummer: 10-12-2005-21-001

Wirtschaftseinheit / Liegenschaft: WE2005
Wirtschaftseinheitsnummer

Objekt/Bauwerk/Gebäude: GE 0020
Objekt-/Bauwerks-/Gebäude-Nr.

Projektbezeichnung

Wirtschaftseinheits- /Liegenschaftsbezeichnung

Ersatzneubau C
Objekt-/Bauwerks-/udebezeichnung

Planbezeichnung/Darstellung:

Bauteil / Trakt:

Geschoss / Anlage: **GE**

Planinhalt:

Planart:

Fachbereich: **(A) Hochbau**

Gezeichnet: | Maßstab:

Modell-Name: 2005-FAR_AR_TC_Details

Layout-Name:

Plottstiltabelle:

Blattgrösse: **A3**

Plotdatum: | Blatt-Nr: 01

Dateipfad: