

Planungsunterlagen

Gebäudeautomation

GENEHMIGUNGS - VERMERK

Stempel/Unterschrift

Projektname: BLB NRW K - THK CD B

Zentrale: B_KG_043 Kälte

Automationsschwerpunkt: ASP Kälte

Leistungsphase: Ausführungsplanung zur LPH6



Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW

Gebäudeautomation														
Inhaltsangabe														
Zentrale B_KG_043 Kälte														
ASP ASP Kälte														
Anlagenkennzeichnung:			Anlagenbeschreibung:						Blattbeschreibung:					Blatt:
CCD_B___03_A_ASP03			Automationsschwerpunkt Kälte						Schaltschrank					0001
CCD_B___03_A_XYZ05			Automationsstation Kälte						Automationsstation + Bedienpanel					0002
CCD_B___03_K_WTR01			Wärmetauscher Nahkältenetz						Kälteübertrager					0003
CCD_B___03_K_DHG01			Druckhalteanlage Kälte						Druckhaltung + Nachspeisung					0004
CCD_B___03_K_BKA01			Betonkernaktivierung Nord/Ost						Kältekreis					0005
CCD_B___03_K_BKA02			Betonkernaktivierung Süd/West						Kältekreis					0006
CCD_B___03_K_KKR01			Kältekreis EDV/ELT						Kältekreis					0007
CCD_B___03_K_KKR02			Dynamische Kälte RLT-Dachzentralen						Kältekreis					0008
CCD_B___03_K_KVE01			Kälteversorgung Umluftkühlgeräte						Kleinkältemaschinen					0009
CCD_B___03_L_ULA01			Umluftkühlgerät ELT KG						ULK Raum KG 045					0010
CCD_B___03_L_ULA02			Umluftkühlgerät Medienzentrale						ULK Raum KG 046					0011
CCD_B___03_L_ULA03			Umluftkühlgerät NSHV SV						ULK Raum KG 025					0012
CCD_B___03_L_ULA04			Umluftkühlgerät SAA						ULK Raum KG 011					0013
CCD_B___03_L_ULA05			Umluftkühlgerät BOS						ULK Raum KG 010					0014
CCD_B___03_L_ULA06			Umluftkühlgerät HA Datentechnik						ULK Raum KG 015					0015
CCD_B___03_L_ULA07			Umluftkühlgerät SiBel						ULK Raum KG 012					0016
CCD_B___03_O_KOM01			Druckluftversorgung Audimax/Hörsäle						Schaltschrank					0017
CCD_B___03_R_RAU02			Raumautomation KG						RT4 - Lager Cafeteria KG.018					0018
CCD_B___03_R_RAU02			Raumautomation KG						RT5 - WC beh. KG.024					0019
CCD_B___03_R_RAU02			Raumautomation KG						RT4 - AZ Vorraum KG.027					0020
CCD_B___03_R_RAU02			Raumautomation KG						RT4 - Lager Hörsaalgebäude KG.028					0021
CCD_B___03_R_RAU02			Raumautomation KG						RT4 - Physikalische Sammlung KG.029					0022
CCD_B___03_R_RAU02			Raumautomation KG						RT5 - Treppenhaus KG.TR1 KG.030					0023
CCD_B___03_R_RAU02			Raumautomation KG						RT4 - Kälte KG.043					0024
CCD_B___03_R_RAU02			Raumautomation KG						RT4 - Flur KG.044					0025
CCD_B___03_R_RAU02			Raumautomation KG						RT4 - NSHV AV KG.047					0026
CCD_B___03_R_RAU02			Raumautomation KG						RT4 - Flur KG.054					0027
CCD_B___03_R_RAU02			Raumautomation KG						RT4 - Technik Flur KG.055					0028
CCD_B___03_L_ERA01			Entrauchungsanlage Audimax						Anlage					0029
CCD_B___03_L_TKA01			Teilklimaanlage Hörsäle und Seminarräume 1						BSK - 1.UG					0030
CCD_B___02_L_TKA03			Teilklimaanlage Nebenräume						BSK - 1.UG Teil 1					0031
CCD_B___02_L_TKA03			Teilklimaanlage Nebenräume						BSK - 1.UG Teil 2					0032

				Datum	05.01.26	BLB NRW K - THK CD B	BLB NRW Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW		Inhaltsangabe	TGA Planersteller:		=		
				Bearb.		BLB NRW Köln				TGA Plannr.:		+		
				Gepr.		Domstraße 55-73				Blatt vorher:		Leistungsphase:		Blatt 1
Index	Änderung	Datum	Name	Norm	VDI 3814	Köln				Blatt nachher:		Ausführungsplanung zur LPH6		


Inhaltsangabe

Zentrale B_KG_043 Kälte
ASP ASP Kälte

[illegible]

			Datum	05.01.26	BLB NRW K - THK CD B	 Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW		Inhaltsangabe	TGA Planersteller:	=		
			Bearb.		BLB NRW Köln				TGA Plannr.:	+		
			Gepr.		Domstraße 55-73				Blatt vorher:	Leistungsphase:		Blatt 2
Index	Änderung	Datum	Name	Norm	VDI 3814				Köln	Blatt nachher:	Ausführungsplanung zur LPH6	

				GA-Kennlinien															
				Anlage															
				Automationsstation -ASE01 Bedienpanel -BBE01															
				BE BA AE AA Automationsstation X0 (DEV) Device X0 (PR) Programm X0 (CAL) Kalender X0 (SCHED) Backup/Schutz X0 (ST) Structured View X0 (NC) Systemmeldung X0 (NC) Gefahrmeldung X0 (NC) Alarmmeldung X0 (NC) Störmeldung X0 (NC) Warn-/ Wartungsmeldung X0 (NC) Handmeldung X0 (NC) Trenddiagnose Bedienpanel X0 (DEV) Device															
				BIK Datenpunktadressen 000.B.03.A.V005.B.M.043.ASP01.P0.01 000.B.03.A.V005.B.M.043.ASP01.P0.01 000.B.03.A.V005.B.M.043.ASP01.P0.01 000.B.03.A.V005.B.M.043.ASP01.P0.01 000.B.03.A.V005.B.M.043.ASP01.P0.01 000.B.03.A.V005.B.M.043.ASP01.MC.02 000.B.03.A.V005.B.M.043.ASP01.MC.02 000.B.03.A.V005.B.M.043.ASP01.MC.02 000.B.03.A.V005.B.M.043.ASP01.MC.02 000.B.03.A.V005.B.M.043.ASP01.MC.04 000.B.03.A.V005.B.M.043.ASP01.MC.05 000.B.03.A.V005.B.M.043.ASP01.MC.06 000.B.03.A.V005.B.M.043.ASP01.MC.07															



[illegible]

				GA-Kemlinien											
				Anlage											
				Bemerkung											
				Datenstruktur											
				Aggregatsbezeichnung											
				Typ											
				GA-Funktionsstruktur											
				Datum											
				Bearb.											
				Gepr.											
				Index											
				Änderung											
				Datum											
				Name											
				Norm											
				VDI 3814											
				Köln											
				BLB NRW											
				Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW											
				CCD_B__03_L_ULA06											
				Umluftkühlgerät HA Datentechnik											
				ULK Raum KG 015											
				TGA Planersteller:											
				TGA Plannr.:											
				Blatt vorher: =ULA05+B_KG_016/14											
				Blatt nachher: =ULA07+B_KG_012/16											
				=ULA06											
				+B_KG_015											
				Leistungsphase:											
				Ausführungsplanung zur LPH6											
				Blatt 15											

				GA-Kennlinien		Anlage																	
						-ANL01 Zeitprogramm  APRIL 17																	
								-TRU01 T1															
								-HKV01 M															

				Datum	25.06.26	BLB NRW K - THK CD B			CCD_B__03_R_RAU02	TGA Planersteller:	=RAU02
				Bearb.		BLB NRW Köln			Raumautomation KG	TGA Plannr.:	+B_KG_044
				Gepr.		Domstraße 55-73 Köln			RT4 - Flur KG.044	Blatt vorher: 24 Blatt nachher: 26	
Index	Änderung	Datum	Name	Norm	VDI 3814					Ausführungsplanung zur LPH6	Blatt 25

				Datum	25.06.26	BLB NRW K - THK CD B	 BLB NRW Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	CCD B__03_R_RAU02 Raumautomation KG RT4 - Flur KG.054	TGA Planersteller:	=RAU02	
				Bearb.		BLB NRW Köln			TGA Plannr.:	+B_KG_054	
				Gepr.		Demonstraße 55-73			Blatt vorher: 26	Leistungsphase:	Blatt 27
Index	Änderung	Datum	Name	Norm	VDI 3814	Köln			Blatt nachher: 28	Ausführungsplanung zur LPH6	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GA-Kemlinlinien					
Anlage					
Aggregatsbezeichnung Datenpunktbezeichnung		Datenstruktur	BK	Bemerkung Datenpunktadressen	
Spannungsüberw. Anlage		BE	1	000 B 03 L ERW01 8 00 019 780 J SW 01	
Tableau Entrauchung -TBL01		BA	2	000 B 03 L ERW01 8 00 019 780 J SW 01 000 B 03 L ERW01 8 00 019 780 J SW 02 000 B 03 L ERW01 8 00 019 780 J SW 03 000 B 03 L ERW01 8 00 019 780 J SW 04 000 B 03 L ERW01 8 00 019 780 J SW 05	
Mäcchter Laufüberwachung ABL		AE	1	000 B 03 L ERW01 8 00 019 780 J SW 01 ABL	
Ventilator Entrauchung		AA	3	000 B 03 L ERW01 8 00 019 780 J SW 01 000 B 03 L ERW01 8 00 019 780 J SW 02 000 B 03 L ERW01 8 00 019 780 J SW 03	
Typ					
GA-Funktionsstruktur					
Datum		25.06.26			
Bearb.		BLB NRW K - THK CD B			
Gepr.		BLB NRW Köln			
Index		Domstraße 55-73			
Änderung		Köln			
Datum					
Name					
Norm		VDI 3814			
Dateiname		BLB NRW Köln			
Dateipfad		Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW			
CD_B_03_L_ERA01					
Entrauchungsanlage Audimax					
Anlage					
TGA Planersteller:		=ERA01			
TGA Plannr.:		+B_00_019			
Blatt vorher: =RAU02+B_KG_055/28		Leistungsphase:			
Blatt nachher: =TKA01_ASP03/30		Ausführungsplanung zur LPH6			
		Blatt 29			

GA-Funktionsstruktur				Aggregatsbezeichnung		Datenstruktur		BWK		Bemerkung	
Index				Datenpunktbezeichnung		AA		Datenpunktadressen			
Änderung											
Datum											
Name											
Norm											
VDI 3814											
				Datum		25.06.26		BLB NRW K - THK CD B			
				Bearb.				BLB NRW Köln			
				Gepr.				Domstraße 55-73			
								Köln			
											
								Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW			

